



**КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТЬЮ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»**

694420 г. Александровск–Сахалинский, ул. Советская, 7, тел./факс: (42434) 4-29

г. Александровск - Сахалинский
(место составления акта)

“ 05 ” ноября 20 14 г.
(дата составления акта)

_____ (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 19

По адресу/адресам . ул. Дзержинского д.19, кв. 47

_____ (место проведения проверки)

На основании обращения Якуниной З.Г.

По содержанию, текущему ремонту, и капитальному ремонту МКД

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

было проведено комиссионное обследование МКД по вышеуказанному адресу :

_____ (плановая/внеплановая, документарная/выездная)

_____ (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 05 ” ноября 20 14 г. с 11 час. 20 мин. до 12 час. 20 мин. Продолжительность _____

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность _____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 час

_____ (рабочих дней/часов)

Акт составлен: муниципальным жилищным инспектором КУМС ГО «Александровск – Сахалинский район» Дворцовой Юлией Владимировной

_____ (наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

При проведении проверки присутствовали:

Солдатова Людмила Викторовна старший специалист отдела ЖКХ ГО «Александровск – Сахалинский район»

Казин Виталий Яковлевич – инженер-строитель МКУ «Служба «Заказчик» Администрации ГО «Александровск-Сахалинского района»

(тел. 4-47-83 каб.330)

Р


(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

1. Установка свесов кровельной металлочерепицы не совпадает с существующими водосборными желобами, дождевые осадки текут мимо, не попадая в желоба для стока воды
2. На первом этаже третьего подъезда, после устранения течи канализационной системы некачественно произведена затирка внутренней стены подъезда, стена волнообразная с внешними дефектами (углубления, выпуклости)
3. Труба теплоносителя внутренней разводки на первом этаже третьего подъезда примерно 1,5 м имеет значительную степень износа, закреплена хомутами в нескольких местах требует замены.
4. Электрическая проводка над этажными щитками и шкафами в каждом подъезде требует специальной изоляции (проведение пробивки кабель каналов) так, как нависает над этажными щитками и имеет свободный доступ
5. При установке наружных кабель каналов в подъезды для защиты электрического провода, не заделаны отверстия примыкающие к оконным блокам ПВХ в подъездах, что служит проникновению дождевых осадков, и холода при пониженных температурах
6. Канализационный стояк в квартирах, №44 №47 с выходом на чердак имеет 100% износ.



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Подписи лиц проводивших проверку:



В.Я.Казин


Л.В.Солдатова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):



(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 05 ” ноября 20 14 г.



(подпись)

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Затесев в турфирме проверка произведена

